РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-CN.AB57.B.01479 ТР 0753901

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "VALVES AND SANITARIES MFG CO LTD.". Адрес: Китай.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "VALVES AND SANITARIES MFG CO LTD.". Адрес: Китай.

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТТЕСТ". 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14, (499) 120-61-49. ОГРН: 5087746436718. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АВ57 выдан 18.03.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Фильтр сетчатый латунный Y образный «STI» для систем отопления и водоснабжения: Dy 15, 20, 25, 32, 40, 50; PN до 40 кг/см2. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП) 48 5910

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8421 21 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент «О безопасности машин и оборудования», Утвержден постановлением Правительства Российской федерации от 15 сентября 2009 г. № 753. ГОСТ 12.2.003-91.

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 1711-261 от 23.03.11 Испытательной лаборатории продукции машиностроения ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию" "РОСТЕСТ-МОСКВА", рег. № РОСС RU.0001.21МИ09, адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр., д. 31.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация изготовителя.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.03.2011 по 23.03.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Е.А. Буданова

подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — С.А. Челмакова

подпись, инициалы, фамилия

КОПИЯ ВЕРНА

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ПОЛИГРАФИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ "ГРАФИКА" ТЕЛ. (495) 726-54-74, МОСКВА, 2011

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Миграция вредных веществ (модельная среда - (вода водопроводная), мг/л	
медь	1,0
цинк	1,0
алюминий	0,5
железо	0,3
марганец	0,1
олово	2,0
свинец	0,1
никель	0,1
запах, баллы	1

Область применения:
для систем отопления и водоснабжения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:
В соответствии с документацией изготовителя

Заключение действительно до 01.07.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарно

Волгин А. Р.

Подпись

Бланк N 3209013

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.